

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/106/2021
öffentlich

Bereich:	Bauamt	Datum:	06.12.2021
Bearbeiter:	Werner Braun		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	15.12.2021	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Erneuerung Lüftungsanlage Kuckuckshalle

Schilderung des Sachverhalts:

Die Lüftungsanlagen der Kuckuckshalle ist zwischenzeitlich über 25 Jahre alt. Viele Anlagenkomponenten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Regelanlage funktioniert nicht mehr, es ist deshalb nur noch bedingt eine Steuerung der Anlage von Hand möglich. Die Lüftung der Kuckuckshalle besteht aus 2 Einheiten. Einmal die Anlage für die Hallenlüftung und eine kleinere Anlage für die Lüftung der Nebenräume. Es empfiehlt sich auch, die beiden Anlagen entsprechend er neuesten Anforderungen aus der Coronaverordnung entsprechend aufzurüsten. Es wurden deshalb für die beiden Anlagen Förderanträge bei der BAFA auf Basis der Bundesförderung für Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen gestellt. Zwischenzeitlich liegen uns die beiden Zuwendungsbescheide vor. Die geschätzten Kosten für die Lüftungsanlage der Sporthalle liegen bei brutto 232.050,00 €. Der bewilligte Zuschuss hierfür liegt bei 80%, also 185.640,00 €. Die geschätzten Kosten für die Lüftungsanlage der Nebenräume liegen bei brutto 148.750,00 €. Der bewilligte Zuschuss hierfür liegt ebenfalls bei 80%, also 119.000,00 €.

Wir bitten den Gemeinderat, auf dieser Basis den Baubeschluss für die Erneuerung der Lüftungsanlagen der Kuckuckshalle zu fassen. Wir würden diese Leistungen dann öffentlich ausschreiben.

Beschlussvorschlag:

Der Erneuerung der Lüftungsanlagen der Kuckuckshalle wird beschlossen. Die Leistungen sollen öffentlich ausgeschrieben werden.

Anlagen: