

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: SV/157/2025

öffentlich

Bereich:	Amt für Finanzen und Technik	Datum:	02.09.2025
Bearbeiter:	Kerstin Brenner		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	22.10.2025	öffentlich

Wasserleitung Industriegebiet - Hochbehälter Niederzone - Abschluss Ingenieurvertrag

Schilderung des Sachverhalts:

Die Wasserleitung (Gussleitung DN 100) vom Industriegebiet zum Hochbehälter Niederzone Haiderbach weist immense Schäden auf und ist dringend sanierungsbedürftig. Bei einem Ausfall ist nicht nur die Niederzone von Haiderbach betroffen, sondern auch die Mittelzone, da der Hochbehälter Hasloch durch den Hochbehälter Niederzone versorgt wird. Die Länge der aktuellen Leitung beträgt ca. 1.350 m. Laut Bestandsplänen führt die aktuelle Leitung durch Biotope und liegt im Bereich der Gebäude Breitenäckerweg 37/1 bis 43/1 in privaten Wohngrundstücken. Die Wasserleitung ist aus den genannten Gründen nur sehr schwer zugänglich und eine Reparatur wäre dadurch mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Eine Erneuerung der Leitung mit neuem Trassenverlauf hat aus diesen Gründen aus Sicht der Wasserversorgung eine sehr hohe Priorität. Je nach Trassenverlauf beträgt die Länge der neuen Leitung ca. 1.300 m bis 1.400 m.

Ein weiterer Vorteil wäre, dass man das Leitungsstück in der Industriestraße außer Betrieb nehmen könnte, welches auch stark korrodiert ist. Dies ist in den Schächten ersichtlich.

Die Erneuerung der Wasserleitung ist aller Voraussicht nach förderfähig und die Antragstellung muss bis 30.09. eines jeweiligen Jahres erfolgen. Ferner müssen dazu sämtliche Zustimmungen von Grundstückseigentümern und Genehmigungen wie z. B. Naturschutz vorliegen.

Die Verwaltung beabsichtigt nun mit den notwendigen Voruntersuchungen zu starten um 2026 den Zuschussantrag zu stellen. Somit könnte nach Bewilligung mit dem Bau im Jahr 2027 begonnen werden.

Beschlussvorschlag:

Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Ingenieurvertrag über die Leistungsphasen 1-4 in Höhe von 17.404,62 € netto für den Bau einer Verbindungsleitung zwischen dem Industriegebiet und dem Hochbehälter Niederzone Haiderbach an das Ingenieurbüro Alwin Eppler GmbH & Co. KG in Dornstetten zu vergeben.

Anlagen:

Angebot Ingenieurbüro Alwin Eppler vom 18.08.2025